

Aussteller
Uwe Röhrs GmbH Gastfeldstr. 65 28201 Bremen Tel: 0421 551845 Fax: 0421 531076 info@roehrsmbh.de

Tag der Inspektion:	20.01.16
---------------------	----------

Inspektion von Heizungsanlagen nach DIN EN 15378 NA Vereinfachtes Verfahren
--

Ausfertigung für den Auftraggeber
--

Anschrift des Eigentümers / Verwalters
Musterstr. 23 28201 Bremen

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage
Familie Heinz Mustermann Musterstr. 23 28201 Bremen
Gebäudeteil: Keller Aufstellraum: Heizraum

Inspektionsbericht zum Heizungs-Check

Angaben zum Gebäude:

Baujahr	Wärmeschutzstandard	Geschosshöhe	Geschlosszahl	Gebäudeart
1950	bis 1977	2,80 m	2	Einfamilienhaus
Beheizte Nutzfläche		Anzahl der Wohneinheiten		
150,00 m ²		1		

Wärmeerzeuger:

Hersteller, Typ, Hersteller-Nr.	Errichtung	Brennstoff	Nennwärmeleistung
VISSMANN, Vitogas 300 23kW, 1234567...	03/1975	Erdgas	23,00 kW
Feuerstättenart	Betriebsweise	Art der Anlage	
NT-Heizkessel	raumluftabhängig	Heizung	

Bewertung Heizungsanlage (Punkte):

1. Wärmeerzeugung	2. Wärmeverteilung	3. Wärmeübergabe	Gesamt
25	27	6	58

Anlage OK

Heizungsanlagenbewertung

Sie sollten aktiv werden!



03.06.2016

Datum

Unterschrift

Anwendung Gebäude

Heizungsanlagenbewertung	Mögliche Punkte für das Verbesserungspotenzial (0 Punkte = optimal)	Ermittelte Punkte für das Verbesserungspotenzial
1. Wärmeerzeuger		
Abgasverlust nach 1. BimSchV	15	5
Oberflächenverluste	8	0
Ventilationsverluste	5	5
Brennwertnutzung ja / nein	5	5
Kessel überdimensioniert ja / nein	5	0
Regelung		
Kesselthermostat / ohne Regelung	10	10
raumgeführt	9	-
witterungsgeführt	4	-
Zwischensumme	max. 48	25
2. Wärmeverteilung		
Hydraulischer Abgleich ja / nein	7	7
Pumpe		
ungeregelt oder stufig einstellbar, überdimensioniert / zu hoch eingestellt	10	10
ungeregelt oder stufig einstellbar, korrekt dimensioniert / eingestellt	5	-
elektronisch geregelt, zu hoch eingestellt	5	-
elektronisch geregelt, korrekt eingestellt	0	-
Rohrleitungsdämmung		
ohne	20	-
Dämmung mäßig	10	10
Dämmung nach EnEV	5	-
Zwischensumme	max. 37	27
3. Wärmeübergabe		
Heizkörper		
Heizkörper mit Handrad	15	-
Thermostatköpfe ohne CENCER-Mark	10	-
Thermostatventil alt	8	6
Thermostatventil neu	4	-
Regler mit Zeitprogramm	2	-
Fußbodenheizung		
Handventil	15	-
Einzelraumregelung	3	-
Einzelraumregelung, Zeitprogramm	0	-
Zwischensumme	max. 15	6
Gesamtpunkte	max. 100	58

Detaillierte Standardempf. für den Betreiber / Eigentümer - Evtl. Bemerk. zur Bewertung der Heizungsanlage:

Einbau Luftabschluss/Abgasklappe prüfen - Bei Kesseltausch Brennwertgerät einbauen - Kessel tauschen, ggf. Regelung nachrüsten - Hydraulischen Abgleich durchführen - Pumpe korrekt einstellen oder durch geregelte Pumpe mit Energieeffizienzklasse A austauschen - Rohrleitungsdämmung entsprechend EnEV durchführen - Ventile durch voreinstellbare Thermostatventile oder bessere Regler austauschen

Eigene Empfehlungen: